



PRÜFZEUGNIS

Nr. 010-029791

Mit diesem Prüfzeugnis wird bescheinigt, dass für das Bauprodukt:

Holzfenster und Balkontüren System IV78

mit Doppel-, Dreifachisolierglas

Beschlag: Siegenia – Aubi TITAN AF

das auf den Markt von:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, ID 28436024

Fertigungsstelle:

Zašová 660, 756 51; Třebíčská 1162/72b, 594 01 Velké Meziříčí; Podlevínská 518, 507 91 Stará Paka

gebracht wurde, die notifizierte Stelle **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** gemäß § 5 Abs. 1 Buchstabe b) der Regierungsverordnung Nr. 190/2002 Sb. und in Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/106/EG, im Wortlaut der Richtlinie 93/68/EG, eine Erstprüfung der im Anhang ZA der Norm

ČSN EN 14351-1+A1:2010

festgelegten Eigenschaften durchgeführt hat:

Eigenschaft	Ermittelte Werte/Klassen							
	Probe Nr. 1	Probe Nr. 2	Probe Nr. 3	Probe Nr. 4	Probe Nr. 5	Probe Nr. 6	Probe Nr. 7	Probe Nr. 8
	einflügeliges DK-Fenster 1480 x 1550 mm	einflügelige DK-Balkontür 1000 x 2400 mm	zweiflügeliges DK-Fenster 1500 x 1550 mm	einflügeliges DK-Fenster 1000 x 1600 mm	einflügeliges DK-Fenster 1230 x 1480 mm	einflügeliges DK-Fenster 1200 x 1500 mm	einflügeliges DK-Fenster (IV84) 1200x1500 mm	einflügeliges DK-Fenster (IV84) 1230 x 1480 mm
Wärmedurchgangskoeffizient	-	-	-	-	Doppelglas: 1,1-1,2 W/m ² .K Dreifachglas: 0,74-0,93 W/m ² .K	-	-	-
Luftdurchlässigkeit	-	-	Klasse 4	Klasse 4	-	-	-	-
Wasserdichtheit	-	-	Klasse E ₁₅₀₀	Klasse E ₁₉₅₀	-	-	-	-
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse C5/B5	Klasse C4/B4	Klasse C5/B5	-	-	-	-	-
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	-	erfüllt ohne Beschädigung	-	-	-	-	-	-
Gefahrstoffe	erfüllt – siehe Herstellererklärung							
Schallschutz	-	-	-	-	Verglasung 7 R _w =34 (-2;-5) dB	Verglasung 8,9,10,11 R _w =39 – 44 dB	Verglasung 7 R _w =37(-2;-5) dB	Verglasung 1 R _w =33(-2;-4) dB Verglasung 6 R _w =36(-1;-3) dB

Die Prüfergebnisse sind im Protokoll über die Erstprüfung Nr. 1020/CPD-010029790 vom 10. Mai 2012 aufgeführt; erlassen durch Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Stempel von TZÚS Praha, s.p.
Praha am 10. Mai 2012



Ing. Iveta Jiroutová
Direktor der Zweigstelle Praha
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.