



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
Zweigstelle 0100 – Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Tschechische Republik

erlässt das

# PRÜFZEUGNIS

Nr. 010-032537

Mit diesem Prüfzeugnis wird bescheinigt, dass für das Bauprodukt:

**Holzhaustür  
System IV68**

Typ / Variante:  
**mit Isolierglas oder Türfüllung  
Beschlag: Siegenia - Aubi**

das vom Hersteller:

**Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, ID Nr. 28436024**

Fertigungsstelle:

**Třebíčská 1162/72b, Velké Meziříčí, Zašová 660, 756 51 Zašová, Podlevínská 518, 507 91 Stará Paka**

auf den Markt gebracht wurde, die benannte Stelle **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** gemäß § 5 Abs. 1 Buchstabe b) der Regierungsverordnung Nr. 190/2002 Sb. und in Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/106/EG, im Wortlaut der Richtlinie 93/68/EG, eine Typprüfung der im Anhang ZA der Norm **ČSN EN 14351-1+A1:2010** festgelegten Eigenschaften durchgeführt hat:

Grundmerkmale	Zjištěné hodnoty	
	Probe Nr. 1 - einflügelige Tür 1000 x 2180 mm	Probe Nr. 2 - zweiflügelige Tür 1800 x 2180 mm
Luftdurchlässigkeit	<b>Klasse 4</b>	<b>Klasse 3</b>
Wasserdichtheit	<b>Klasse 2A</b>	<b>Klasse 2A</b>
Belastung durch Wind	<b>Klasse C5</b>	<b>Klasse C3</b>
Wärmedurchgangskoeffizient	mit Verglasung $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ : $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ mit Verglasung $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ : $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ mit Türfüllung $U_p=1,15 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ : $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ mit Türfüllung $U_p=0,79 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ : $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ mit Stabsperholz $U_p=0,99 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ : $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	---
Gefahrstoffe	Herstellereklärung - erfüllt	

Die Prüfergebnisse sind im Protokoll über die Typprüfung Nr. 1020-CPR-010032536 vom 29. November 2013; erlassen durch **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**

Stempel von TZÚS Praha, s.p.

Praha am 29. November 2013



  
Ing. Iveta Jiroutová  
Direktor der Zweigstelle Praha