

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření akustických vlastností

č. ZSTV-023-14

na výrobek:

Plastové zdvižně posuvné balkónové dveře, systém SALAMANDER HST

žadatel:

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

IČ: 60724862

výrobce:

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

IČ: 60724862

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	$R_w (C; C_{tr}) = 36 (-1; -3) \text{ dB}$ - dvoudílné balkónové dveře se sklem složení 8-16-6
		$R_w (C; C_{tr}) = 37 (-2; -4) \text{ dB}$ - dvoudílné balkónové dveře se sklem složení 10-16-6
		$R_w (C; C_{tr}) = 40 (-1; -5) \text{ dB}$ - dvoudílné balkónové dveře se sklem složení 8 VSG-18-10

Osvědčení je vystaveno na základě souhrnného protokolu o stanovení zvukové izolace oken č. ZSTV-Rw-005-14 vydaného dne 20.05.2014 Zkušebnou STV, LDF MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokol jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 20. května 2014

Platnost do: 20. května 2017



STV

Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV